

Odpowiedzi na pytania do przetargu:

1. W załączonych dokumentach brakuje przedmiaru robót budowlanych – proszę o przesłanie.

Załączone są przedmiary elektryczne i sanitarne.

2. W załączonej dokumentacji brakuje następujących rysunków branży architektury – proszę o przesłanie jeśli na wymienionych rysunkach znajdują się elementy do wykonania w omawianym przetargu:
 - a. Nr 1A/A00
 - b. Nr 1A/A01
 - c. Nr 1C/A01
 - d. Nr 1C/A02
 - e. Nr 1C/A05
 - f. Nr 1/A04
 - g. Nr 2/A09

W załączonych rysunkach nie znajdują się elementy do wykonania w omawianym przetargu oprócz rysunku 1C/A01, który załączam.

3. Proszę o informację czy wymiana posadzek z rysunku ... wchodzi zakres zamówienia? Jeśli tak proszę o informację czy należy demontować tylko warstwę wierzchnią czy również wylewki i izolację termiczną?

Tak. Należy demontować warstwę wierzchnią, wylewki i izolację termiczną opis w załączniku remont Sali 27 i korytarza. Kolor płytek i wielkość uzgodnić z zamawiającym, antypoślizgowe, R9, niepalące.

4. Proszę o informację czy wymiana sufitów z rysunku 1C/A04 wchodzi w zakres zamówienia?

W części przebudowywanej na łazienki i nowobudowanego korytarza przy łazienkach należy wykonać sufit podwieszany.

SF1 - sufit z płyt podwieszanych z tynkiem akustycznym – 12 m²

SF2 - sufit podwieszany modułowy; 60 x 60 cm; system odpowiedni dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności – 40,13 m²

5. Proszę o informację czy dostawa i montaż ślusarki z rysunku 1C/A06 wchodzi w zakres zamówienia?

Tak, dotyczy tylko drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych.

6. Proszę o informację czy dostawa stolarki z rysunku 1C/A06B wchodzi w zakres zamówienia?

Nie. Proszę tej stolarki nie brać pod uwagę.

7. Proszę o potwierdzenie ile sztuk drzwi należy wymienić? Występuje rozbieżność w projekcie oraz opisie w SIWZ.

Opis w SIWZ pkt. 3.1.e. dotyczy wymiany drzwi w salach lekcyjnych o wymiarach 200/90, z ościeżnicą 210/100 sztuk 8. Prawe 4 szt., lewe 4 szt. (drzwi drewniane, kolor uzgodnić z zamawiającym, zawiasy zwalniające, okucia ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, ościeżnica metalowa z opaską maskującą.

Jedne drzwi o wymiarach 210/180 dwuskrzydłowe, do Sali gimnastycznej aluminiowe, przeszklone, zachować parametry ppoż.

Z rysunku 1C/A07 wybrać tylko drzwi do pomieszczeń sanitarnych w skrzydle zachodnim.

8. Proszę o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wchodzi usunięcie kolizji linii 15kV.

Potwierdzam. W zakres przetargu nie wchodzi usunięcie kolizji linii 16kV.