

Przesyłam odpowiedzi na pytania do przetargu EZP/LO9Gdy.3321.1.1.2018.KG

1. Czy w zakres zamówienia wchodzi wycinka drzew?

Tak. W zakres wchodzi wycinka drzew zaznaczonych w projekcie. (drzew i krzewów).

2. Proszę o potwierdzenie że Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew.

Zamawiający jest w trakcie załatwiania pozwolenia na wycinkę.

3. Proszę o potwierdzenie że koszty administracyjne wycinki drzew pokrywa Zamawiający
Koszty administracyjne pokrywa Zamawiający.

4. Czy w zakres zamówienia wchodzi nasadzenia? Jeśli tak proszę o zestawienie ilości i rodzaju nasadzeń.

Nasadzenia nie wchodzi w zakres przetargu.

5. Czy w miejscu rozebranego parkingu między budynkiem a parkingiem projektowanym należy wykonać trawnik?

Tak, należy wykonać trawnik.

6. Proszę o określenie w jakim zakresie należy wykonać sieci sanitarne i elektryczne. Czy tylko w obrębie oznaczonym jako Część I na PZT?

Instalacje sanitarne i elektryczne należy wykonywać według zakresów na Projektach Zagospodarowania Terenu – branżowych – zaznaczonych jako "CZĘŚĆ 1".

Zgodnie z OPZ w zakres przetargu wchodzi: przebudowa wejścia głównego (projekt wykonawczy architektura, konstrukcje, projekt wykonawczy branża sanitarna, projekt wykonawczy instalacje elektryczne); przebudowa części frontowej terenu IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni zaznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu (przerywaną linią niebieską) i projektach branżowych jako „Część 1”,(projekt wykonawczy architektura, projekt wykonawczy branża sanitarna, projekt wykonawczy instalacje elektryczne, projekt wykonawczy drogi i place);

Proszę zwrócić uwagę na projekt wykonawczy "Branża sanitarna" oraz na pkt. 11 przedmiaru część sanitarna, do wykonania, cytuję: "Technologia przepychu DN200 w rurze PP SN16 - w Istniejącym kanale - Rewitalizacja Przyłącza" m 43,40.